

EANDIS en de Veiligheid ! Ze leren het nooit.

Betekom / Melle 18 juni 2007.

Over de veiligheid en "Toolbox" opleidingen spreekt men alle dagen, een dagje over veiligheid leuteren is altijd gezellig, wat koffie drinken en sterke verhalen vertellen is nooit weg.

Artikel 266 AREI.

Wanneer men aan elektrische installaties werkt die nog onder spanning staan, moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen worden. Die voorwaarden staan in artikel 266 van het A.R.E.I. opgesomd, het is dus nuttig dat men die regels in de praktijk ook toepast.

EANDIS.

Hier zien we iemand van de "Permanentedienst" van EANDIS aan de slag bij een tussenkomst. De laagspanningsaftakking staat nog wel degelijk onder spanning (3 x 240V), maar de man vindt het absoluut niet nodig om zelfs maar handschoenen te dragen, laat staan helm en scherm. Men mag niet vergeten dat zo iemand dagelijks de veiligheidsvoorschriften naast zich neerlegt, hij heeft dermate veel lef dat hij er zich niet eens aan stoort dat we hem fotograferen terwijl hij de meest elementaire veiligheidsvoorschriften op een flagrante manier met de voeten treedt ! We moeten ons niet afvragen hoe zeker de man moet zijn dat hij niet op de vingers zal worden getikt ! Het geeft een idee van het zootje bij EANDIS (Melle). Bij EANDIS denken ze werkelijk dat ze zich alles kunnen en mogen veroorloven, ze brengen niet alleen anderen maar ook zichzelf in gevaar. Zullen we het maar incompetentie noemen ?!



De aftakking staat nog onder spanning maar de EANDIS man van de "Permanentie" vindt het zelfs niet nodig om handschoenen aan te doen, toch waren er geen eindmoffen op de BAXB aanwezig !