

Een nieuwe paragraaf toevoegen :

5. PLAATSING, KONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIES

- 5.1 De plaatsing en het onderhoud moeten door deskundigen gebeuren.
Diegenen die kunnen aantonen ten minste over de hierna genoemde vakkennis te beschikken, mogen als deskundige worden beschouwd :
- grondige kennis van deze norm;
 - praktische kennis van de techniek van aanleg van bliksemafleiderinstallaties;
 - volledige bekendheid met het gebruik van de nader genoemde meetinstrumenten.
- 5.2 De controle van afleiderinstallaties moet plaats vinden :
- a) vóór de overname bij levering,
 - b) na verbouwing of reparatie van het gebouw en na reparatie of uitbreiding van de afleiderinstallatie,
 - c) periodiek met tussenpozen van 1 tot 5 jaren.
- 5.3 De frequentie van de periodieke controle wordt bepaald door het belang dat men heeft bij de goede werking van de installatie en door de corroderende en mechanische invloeden waaraan de gehele installatie of een deel daarvan is blootgesteld.
- 5.4 De controle moet door geschoold personeel worden verricht.
- 5.5 Het nagaan of de bliksemafleiderinstallatie met de norm conform is geschiedt door een bevoegde instelling die hiervoor is uitgerust. Dit organisme is een v.z.w. gespecialiseerd in de keuring van bliksemafleiderinstallaties, dit in aanwezigheid van de exploitant of de eigenaar, de installateur en de fabrikant of de invoerder van het geleverde materieel.
- 5.6 Een visuele controle dient plaats te vinden ten einde een algemeen oordeel te kunnen vormen over de deugdelijkheid van de afleiderinstallatie.
- Tot deze controle behoren het met steekproeven nagaan van de toestand van zichtbare leidingen, verbindingen, leidingbevestigingen, goot- en dakdoorvoeringen alsmede een onderzoek in hoeverre corroderende invloeden de betrouwbaarheid van de installatie in gevaar hebben gebracht.
- 5.7 Bij delen van de installatie die niet toegankelijk zijn en dus niet door bezichtiging kunnen worden gecontroleerd, kan als hulpmiddel van een elektrische meting worden gebruik gemaakt om eventuele onderbrekingen op te sporen.
- 5.8 Periodieke keuringen van de bliksemafleiderinstallatie geschieden door een bevoegde instelling die hiervoor uitgerust is. Deze instelling is een v.z.w. gespecialiseerd in de keuring van bliksemafleiderinstallaties.