

Voorstelling bliksemschade Ons Heem - Zwartberg

De aarding van de laagspanning van "Ons Heem" heeft een verschil in spreidingsweerstand van 14Ω met deze van de bliksemafleider en deze van de laagspanning van de GSM installaties van BASE.

Conclusie:

De laagspanningsaftakking van "Ons Heem" is wellicht niet beveiligd tegen overspanningen -art.136-2 AREI- de aarding is niet equipotentiaal verbonden met deze van de bliksemafleider van de kerk waardoor er een groot potentiaalverschil ontstaat en de elektrische installatie van Ons Heem heeft doen ontbranden.

