


Veiligheid op bouwerven: de praktijk



Datum: 06.07.10
Werk : Rode Kruislaan 3740 Bilzen
Bouwheer / opdrachtgever : Infrac Trichterheide 8 3500 Hasselt
Hoofdaannemer : Infrac
Aannemer-s- : nvt

KB 19.01.2005
Tijdelijke en mobiele
werkplaatsen.

KB 10.03.1981 AREI
art. 192 - 197 - 266.

KB 24.02.2005
voorkomen ernstige
arbeidsongevallen.

KB 13.06.2005 ge-
bruik van PBM

KB 13.08.2005
Werken op hoogten

VEILIGHEID
daar spreekt
men veel over

Na een ongeval waarbij een betonnen elektriciteitspaal op het wegdek terecht kwam, diende Infrac het luchtnet spanningloos te plaatsen.
De opgeroepen wachtdienst klaarde die klus in een mum van tijd.
Van enige PBM om in de laagspanningskast te "wroeten" is er hoegenaamd geen sprake.




Heel wat toeschouwers hebben kunnen zien hoe de technicus van Infrac zonder enige PBM de LS kast opende en zonder handschoenen, scherm, etc. werken uitvoerde aan de onder spanning staande installaties



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 105 3600 Genk - 0473 76 25 73
erikverbееck@skynet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107

Veiligheid op bouwwerven: de praktijk



Datum: 03.09.10

Werk : Hertenstraat 58 3830 Wellen

Bouwheer / opdrachtgever : Infrac Trichterheide 8 3500 Hasselt

Hoofdaannemer : Infrac

Aannemer-s- : nvt

Hier werd op aanvraag van de brandweercommandant, de kabel- tv aansluiting afgeknipt en op de grond gegoid. Daartoe krom de Infrac technicus met zijn "sporen" op de paal. Dit was niet nodig want aan de andere kant stond de brandweertladder met gondel!

Het gebruiken van "sporen" om op de houten palen te klimmen is vijftig jaar oud, maar bij Interelectra in Hasselt bleef de tijd blijkbaar stilstaan.

Niettegenstaande het harnas over een regelbare leeflijn beschikt, gebruikt de Infrac technicus ze niet en klimt, zonder enige beveiliging tegen vallen, op de paal.

VEILIGHEID
daar spreekt men veel over



foto EVER




foto EVER



foto EVER

Kabel-tv

Veiligheid op bouwerven: de praktijk



Datum: 11.09.10

Werk : Zandstraat 42 3945 Kwaadmechelen.

Bouwheer / opdrachtgever : Infrax Trichterheide 8 3500 Hasselt

Hoofdaannemer : Infrax

Aannemer-s- : nvt

Werken aan onder spanning staande blanke geleiders -uiteinden- zonder de vereiste PBM - gelaatscherm, aangepaste handschoenen, helm, etc. Aanvankelijk had de technicus getracht om met een helm en gelaatscherm te werken, maar uiteindelijk voerde hij de werken -onder spanning- uit zonder die PBM, wellicht wegens te weinig verlichting maakte hij gebruik van een hoofdlamp. De kalfslederen handschoenen kunnen voor dat soort werken onder spanning niet worden gebruikt.

VEILIGHEID

daar spreekt men veel over



Geen handschoenen !



foto

Bewerken van een laagspanning aftakking -BAXB 10mm²- zonder de vereiste PBM, een hoofdlamp kan eveneens op een helm worden geplaatst.

De kalfslederen handschoenen van het merk Planet zijn niet geschikt voor dit soort werken onder spanning, de handschoenen zijn ook te groot, vandaar dat de technicus later met de blote hand verder werkte -zie foto boven-.

Gezien de omstandigheden -op ladder en in het donker- heeft de Infrax technicus tijdens deze interventie zeer grote risico's genomen en dit is geen alleenstaand geval.