


Veiligheid op bouwwerven: de praktijk



Datum: 05.10.2010 **Werk :** Kerk Christus Koning Kerkeweg,2 3600 Genk
Bouwheer : Kerkfabriek p/a Johannes NIJS Stalenstraat,235 3600 Genk
Hoofdaannemer : ?
Aannemer-s- : Datim bvba Emiel Dorlaan,45 3650 Rotem
Preventieadviseur :

KB 19.01.2005
Tijdelijke en mobiele
werkplaatsen

KB 19.04.1999 titel II
Hoofdstuk III CODEX
EDTC

KB 4.08.1996 art.9 en
10 toezien op veilig-
heid aannemers

KB 31.06.2005 PBM

KB 31.08.2005
Werken op hoogten,
art.8, 9 , 10, 15 etc.

VEILIGHEID

daar spreekt
men veel over



De éne werknemer brengt één of andere zware zak met bladkoper?- naar boven en hangt deze boven aan een ladder- haak.

Geen van beide personen dragen PBM, ladder- opstellingen niet in overeenstemming met de regels van het KB van 31 augustus 2005.

Alhoewel de gele band aan de kledij van de onderste werknemer het doet vermoeden, draagt deze geen veiligheidsharnas.



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 105 3600 Genk - 0473 76 25 73
erikverbeeck@skynet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107