


Veiligheid op bouwwerven: de praktijk



Datum: 23.12.2010 **Werk :** Kolderbos - Priesterhaagstraat 22-24
Bouwheer / opdrachtgever : Nieuw Dak, Grotestraat, 65 3600 Genk 089629020
Hoofdaannemer : Vaessen, Siemenslaan, 7 3650 Dilsen Stokkem
Aannemer-s- :
Veiligheidscoördinator : Johan Theunissen.

de 6e keer

- De hijskooi moet samen met de kraan gekeurd zijn.
- De kraan moet bij het hijsen van personen steeds een reserve aan hijscapaciteit houden van 2 Ton.
- Zelfs bij besneeuwde daken geen leuningen
- Geen PBM

VEILIGHEID
daar spreekt men veel over



KB 25.01.2001
Bijlage III deel B
afdeling II

KB 19.04.1999 titel II
Hoofdstuk III CODEX
EDTC

KB 4.08.1996 art.9 en
10 toezien op veilig-
heid aannemers

KB 11.02.1946 ARAB
art.268 en verder en
art.434.7.1.

KB 31.08.2005
werken op hoogten



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 105 3600 Genk - 0473 76 25 73
erikverbeeck@skynet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107