

De melding aan de Minister F.Moerman vraagt toepassing KB 24 maart 2003 - art.271 A.R.E.I.

Rapport/Melding n° : 0307507

Datum/date: 20 juli 03

Gemeld/Mentionné: Minister F.Moerman

Reseau/Net: GASELWEST Stadhuis 8800 Roeselare

Luchtnet/Reseau aérien: Luchtnet / gevelnet.

Adresse/adres: Landbouwstraat 5 8800 Roeselare



Dát komt ervan wanneer men in een smalle straat uitstekende delen te laag bij de grond aanbrengt ! Het A.R.E.I. legt trouwens 4,80m op.



Volgens F.O.D. Energie hadden de Net-beheerders tot 1 juli 2003 de tijd om de gevaarlijkste toestanden te saneren. Volgens het KB van 24 maart 2003 kan de bevoegde Minister de keuring door erkende organismen inroepen. Wij stellen Minister van Energie - Fientje MOERMAN met deze melding voor haar verantwoordelijkheid

We herinneren eraan dat gaselwest door F.O.D. Energie één jaar geleden reeds werd aangemaand om de nodige herstellingen uit te voeren !

Zoals het Geachte Lid opmerkt, voorziet de wetgeving inzake het gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van elektrische installaties inderdaad in de vrijstelling van genoemde formaliteiten voor het laagspanningsnet voor de openbare elektriciteitsdistributie (artikel 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Di Rupo:
1996 en 1997

Antwoord :

Deze vrijstelling betekent geenszins dat bedoelde installaties het geheel van voorschriften die op hen betrekking hebben, niet zouden moeten naleven. De exploitanten moeten derhalve de reglementering inzake de veiligheid van elektrische installaties, met name het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, nauwlettend toepassen.

De luchtlijnen en de ondergrondse leidings op laagspanning van de openbare elektriciteitsverdelingsnetten zijn uitgesteld, krachtens de artikelen 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van gelijkvormigheidsonderzoek vóór de in gebruikname en van controlebezoek .

Wat de garanties betreft waarover de overheid terzake beschikt, wordt de controle op de toepassing van de reglementering uitgevoerd door het departement van Economische Zaken, binnen het kader van het hoog toezicht waarmee het belast is.

Dit sluit geenszins uit dat de verdeler, op basis van artikel 268 van het Algemeen Reglement op de Elektriciteit Installaties, moet zorgen voor het onderhoud van het voornoemde net en de nodige maatregelen moet nemen om de reglementaire voorschriften steeds te doen naleven.

Loi sur les distributions d'énergie électrique(1) 10 mars 1925 (Moniteur 25 avril 1925) . Chapitre VI art.13 (entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines)
Wet op de Elektriciteitsvoorziening (1) 10 maart 1928 - <BS 2524 24 april 1925 > Hoofdstuk VI - art.13 (onderhouden van zowel bovengrondse als ondergrondse netten).

A.R.E.I. R.G.I.E

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Règlement Général sur les Installations Electriques

Foto's.

Coformiteit net / Isolatoren. Conformité reseau / Isolateurs.

art.159-01 Bescherming door isolatie.

art.164-04 a 1 : Minimum afstand tov voetpad (min 4,80m)

art.166-02 Aansluiting niet volgens de regels van goed vakmanschap.

Lijst inbreuken niet limitatief. Liste de non conformités non limitative