


Veiligheid op bouwerven: de praktijk



Datum: 06-08-12.01.2009

Werk: Kleinesteenweg, 149 2221 Booischot.

Bouwer: OCMW Begijnendijk Kleine Steenweg, 2a 3130 Begijnendijk.

Aannemer: Idem als bouwer

KB 10 maart 1981 - AREI

Diverse inbreuken op het AREI - Installatie werd grondig gewijzigd en niet gekeurd vóór indienststelling. Elektrische toestellen werden op een niet gekeurde installatie zonder beschermingsgeleider en in natte omstandigheden gebruikt.

KB 27 juli 1981

Wijzigingen aan elektrische installatie werden niet gekeurd art.2

KB 10 maart 1981
AREI - Diverse inbreuken
1
2
3

KB 27 juli 1981 AREI
wijzigingen elektrische installatie.
1
2
3

KB 4.8.1996 Wezijn werknemers bij uitvoeren van werk
1
3

NVT

Regels AREI met de voeten treden



De aansluitsnoer van de haakse slijptol is niet origineel en veel langer dan normaal, vermoedelijk een VTMB 3G1,5mm² of dergelijke.



foto EVER 6.1.2009 10:59



foto EVER 6.1.2009 11:03



foto EVER 8.1.2009 12:58

VEILIGHEID
daar spreekt men veel over




foto EVER 12.01.2009 13:39

Het OCMW van Begijnendijk en haar klusjesdienst treden op een flagrante manier de arbeidsveiligheid met de voeten.



foto EVER 12.1.2009 13:55

Elektrische toestellen in natte omstandigheden aansluiten op een installatie zonder beschermingsgeleider is onaanvaardbaar.



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 40 3130 Begijnendijk - 0473 76 25 73
verbeeck.erik@skynet.be

Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107