



**Erik
VERBEECK**

+ 32 (0) 473 76 25 73
erikjm.verbeeck@telenet.be
Postbus, 57
3620 Lanaken
089 24 37 14

Bewoner
Klein Borgtstraat,45
2430 VEERLE- LAAKDAL

3620 Lanaken : 30 december 2012
Postbus 57

O Ref : J1212637
U Ref.:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Betreft : Conformiteit openbare elektriciteitsnetten.
Aftakking van het elektrische net is strijdig met wettelijke voorschriften.
Waarschuwing voor elektrocutiegevaar.

In de periode 2000-2004 heb ik -alweer na een elektrocutie- en *in het kader van het algemeen belang*, een grote inspectie uitgevoerd naar de staat en de conformiteit van de openbare elektrische netten en de aftakkingen naar woningen - en metergroepen van abonnees- en dat in 110 gemeenten en steden.

De Staatssecretaris voor Energie en het bevoegde ministerie bevestigden toen de ernst van de aangekaarte gebreken, er werd zelfs daardoor op 24 maart 2003 een KB uitgevaardigd. De verschillende verdelers van elektriciteit werden toen aangemaand om hun netten in conformiteit te brengen met de wettelijke voorschriften, maar die deadline is reeds lang verstreken.

Gezien de macht van de politiek negeren de DNB en Werkmaatschappijen -in casu Infrac- de instructies van de bevoegde -p-overheid waardoor zij, ondermeer hun abonnees -en zelfs toevallige voorbijgangers- in gevaar brengen. De aftakking aan de woning waar u woont vertoont **elektrocutiegevaar** waarvoor ik u bij deze waarschuw, ik stuur u dan ook mijn document LS1212001 in bijlage.

Bij deze raad ik u aan om;

- * Uw verzekeraar op de hoogte te brengen van de deze waarschuwing, uw verzekeraar mag altijd met mij contact opnemen;
- * De burgemeester van Veerle- Laakdal in gebreke te stellen of -door verzekering- laten stellen.

Een dergelijke niet conforme, de facto gevaarlijke elektrische installatie, kan elektrocutie veroorzaken -zie folder in bijlage, triest voorbeeld is Leo Roland-. De niet geïsoleerde draden bevinden zich wel op een zekere hoogte tegen de gevel, maar is voor wie daar eventueel werken uitvoert een reëel gevaar. Ook de in twee stukken gescheurde isolator die daar nog aanwezig, moet verwijderd worden.

Indien u nog vragen heeft, mag u altijd contact met mij opnemen, ik ben geen politicus en beoog dan ook geen "eigen belang".

Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.

Erik Verbeeck
Onafhankelijk onderzoeksjournalist

De werken die **moeten** uitgevoerd worden mogen u geen eurocent kosten! De gemeenten en de DNB zijn de eigenaar en zij zijn **bij wet verplicht** er voor te zorgen dat die installaties wettelijk in orde zijn. Zij zijn zelfs strafbaar voor wat ze hebben achtergelaten.