

Onveiligheid openbare elektrische netten. ➔ LAAKDAL

Datum: 29.12.12
 Adres : Klein Borgtstraat 45 2430 Veerle- Laakdal
 Burgemeester : Tine Gielis
 DNB : Inter-Energa Trichterheideweg, 8 3500 Hasselt
 Werkmaatschappij : Infrac Antwerpsesteenweg 260 2660 Hoboken
 Parket : 2300 Turnhout



KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art.13

KB 10.03.1981
AREI art.35

KB 10.03.1981
AREI art.34

KB 10.03.1981
AREI art.36

KB 10.03.1981
AREI art.158

opsomming artikels AREI niet limitatief



**Isolator
art.156**

**Isolatie onvoldoende
art.35, 157 AREI**

**geen
isolatie
art.35**

**art.155.01
Mechanische weerstand steunen**

Elektrocuciegevaar wegens ontbreken isolatie.. ..
diverse -niet limitatieve- overtredingen op het AREI -zie kaderstukken-

Bij het realiseren van de BAXB bundel vanaf het luchtnet naar de gevel werden diverse items van het AREI overtreden. De blanke geleiders vanaf de verdeelkap - Wiska kop- werden reeds omwonden met plakband "ze" waren toen reeds op de hoogte dat de isolatie door atmosferische omstandigheden is losgekomen -zie art.34.a AREI. maar ze knoeiden er toch maar op los, want niemand controleert ze.

VERBEECK Erik ©
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
 Postbus 57 3620 Lanaken - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107

