



foto EVER

Stad Hasselt.
 Overdekt zwembad
 Elfde Liniestraat
 3500 Hasselt

**LS Vertrekken in HS cabine
 (Interelectra) niet afgeschermd.**

In het kader van een prijsvraag voor de aanleg van een bliksemafleiderinstallatie (NBN C18- 100) vraagt de Stad Hasselt eveneens de aanleg van een overspanningbeveiliging volgens de NBN C18- 300.

Al in het offertestadium dient deze H.S. cabine door 4 aannemers te worden bezocht, ondergetekende was één ervan.

Onze opmerking dat de LS vertrekken niet zijn afgeschermd, de facto gevaarlijk is, wordt door de Preventieadviseur van de Stad Hasselt met de kwinkslag weggewuifd, dat daar geen Stads-personeel tewerk gesteld is, maar personeel van een firma die het onder-

houd uitvoert !

Wij zijn van oordeel, dat de LS vertrekken dienen afgeschermd <art.33 A.R.E.I.> en het niet te verantwoorden is, dat de Preventieadviseur van de stad bezoeken van onbevoegden toelaat, ergo, mogelijk kortelings overspanningsbeveiliging laat plaatsen.

Ondergetekende is BA5, bezit een A.V.I.P. attest en is dus op de hoogte van de gevaren.

We vragen aan de bevoegde diensten om het nodige te doen om de toegang tot dergelijke lokalen voor onbevoegden te verbieden en te laten nagaan of degenen die toegang krijgen wel degelijk bevoegd zijn.

VeBo Electroadvies bvba
 Erik Verbeeck
 Zaakvoerder



foto EVER

CERTIFICAAT OPLEIDING AVIP	
Uitvoerder	
	
Naam	VERBEECK
Voornaam	Erik
Firma	DETEL bvba
Functie	Zaakvoerder
Geldig tot	30/09/04
Taal	Nederlands
Nummer	1041

