

Betreft : Uw meldingen 2K2 2699 t/m 2K2 2714.
Teledistributiekasten.

Beste,

Uit onze zeer vele telefonische contacten weet u dat de aangeklaagde duidelijk aantoonbare **gevaarlijke toestanden** in de laagspanningsluchtnetten en aftakkingen naar de abonnees, aan de verantwoordelijke **exploitanten per aangetekend** schrijven worden gemeld.

Bij elk aangetekend schrijven worden de verantwoordelijken verzocht binnen een redelijk termijn de betrokken installatie te saneren en onze dienst van de genomen maatregelen op de hoogte te brengen. Tot op heden met gunstig gevolg.

Zelf heb ik steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de uitvoering van de luchtnetten en de aftakkingen in West / Oost-Vlaanderen en een gedeelte van Vlaams-Brabant. De bevindingen met commentaar zijn in verslag overgemaakt aan mijn chef. De onderzoeksresultaten worden aan de betrokken maatschappijen bekend gemaakt en toegelicht. Een eerste vergadering met enkele verantwoordelijken van Electrabel werd belegd op 21 mei '02 te Kortrijk

Dit dossier is eveneens een agendapunt voor de volgende vergadering van de WG86.

Betreffende de **voedingskasten voor de teledistributie** is eveneens een tussentijds verslag overgemaakt.

Meerdere vergaderingen met de bevoegde verantwoordelijke diensten van de teledistributiemaatschappijen hebben reeds plaatsgehad. Een volgende vergadering te Lokeren is voorzien op 3 juni '02. Daar het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid – Afdeling O.-VI. **in opdracht van de Arbeidsauditeur** mee betrokken is betreffende een voetpadkast in de Toleindestraat te Beervele en gezien vele van de bevoegdheden eveneens behoren tot de diensten van de Arbeidsinspectie heb ik voorgesteld tot samenwerking. Na een samenkomst op 27 mei '02 in de lokalen van de Technische Inspectie, St-Lievenslaan te Gent is een gezamenlijk standpunt afgesproken voor alle kasten waarvoor deze in de Toleindestraat te Beervele representatief staat.

Voor de toestanden die u in tussentijd hebt aangeklaagd voor andere voedingskasten zijn wij via email in dialoog en ook hier zal ik streven voor een samenwerking met de Technische Inspectie.

Uw vraag naar de stand van zaken zal door de Minister officieel beantwoord worden.

Er zijn nog acties voorzien die ik u zal meedelen nadat de betrokkenen zijn ingelicht.

Mvg,
G. E. Vanbavinckhove