

Aarschot, 25 april 2013.

Dhr. Eric Verbeeck
Postbus 57
3620 Lanaken

Betreft: uw aangetekend schrijven dd. 10 maart 2013 – Intratuin

Geachte heer,

Hierbij informeer ik u naar een stand van zaken betreffende het dossier van Intratuin, meer bepaald op het vlak van brandveiligheid.

De brandweercommandant ging ter plaatse op 2 april 2013 en stelde hiervan een verslag op dd. 25 april 2013 dat per aangetekend schrijven aan de uitbater wordt overgemaakt.

Op basis van het verslag van de brandweercommandant heb ik in het kader van mijn bevoegdheid als burgemeester, opgelegd in artikel 135 van de nieuwe Gemeentewet, termijnen opgelegd.

Uiterlijk tegen eind 2016 dienen alle tekortkomingen in het verslag weggewerkt te zijn.


Voor wat betreft de elektrische installatie moet binnen 1 maand een positief keuringsattest worden voorgelegd voor zowel hoogspanning als laagspanning.

Inbreuken die te maken hebben met de evacuatie (voldoende nooduitgangen, enz) dienen voor november 2013 in orde gebracht te worden.

Uiteraard volg ik dit dossier verder op.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Voor de secretaris,
In opdracht (CBS dd. 07.01.2013, art. 184 GD)
De Officier-Dienstchef Brandweer Aarschot


Kapitein ing. Jan Lambrechts

De Burgemeester,


André Peeters

André Peeters
Burgemeester

bevoegd voor:

- Politie
- Brandweer
- Coördinatie veiligheidskorpsen
- Openbaar ambt en vorming
- Openbaarheid van bestuur
- Preventiedienst (politieel)
- Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting
- Dagonderwijs.