



Actie 2014 Gevaarlijke elektrische installaties



Deskundig in elektrische installaties en wetgeving

EVER

Na twaalf jaar start ik opnieuw een actie tegen gevaarlijke en onwettige elektrische installaties van allerlei aard. Hierbij gaat het om huishoudelijke, industriële en openbare installaties en straatverlichting. In 2002 stelde ik 2.500 rapporten op van onveilige situaties waardoor art. 271 van het AREI gewijzigd werd. Maar de politiek is dermate onproper en beschermd door Justitie, dat zij de wet naast zich mogen neerleggen.



Eigenaar net :

Gemeente Lanaken

Werkmaatschappij :

Infrax

DNB :

Inter-Energa

Fouten :

- Art.159 AREI CIFVB of VIFB
- Art.154.01 schadelijke invloeden
- Art. 164.01 afstanden.
- Regels van goed vakmanschap. opsomming niet limitatief.

Acties:

Wij bezorgen dit document.

1. Aan vermoedelijke aangeslotene n°33
2. Aan burgemeester Marino Keulen.
3. Aan Infrax -Peter Dreesen-

Grote foto.

Op de volgende pagina drukken we een grote foto af die nog duidelijker het kunst en vliegwerk aantoont. Wij denken dat deze aftakking minstens vier inbreuken telt.

De aftakking bevindt zich op minder dan 50 cm van de uitlaat van een verwarmingsstelsel, die hete en vochtige lucht op de aftakking blaast.

Erik Verbeeck ©

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 57 3620 Lanaken 0473 76 25 73

van p. 1

art.159
CIFVB-VIFB ⚡

art.164.01
Afstand goot ⚡

art.154.01
Invloed vochtige
dampen
verwarming ⚡

Technisch reglement.
C1/107 Art.6.2
Type kabel : kleur isolatie
zwart,grijs,bruin,blauw ⚡



foto EVER