



Lanaken 2 maart 2014

## Morsum Magnificat daagt Infracx en Synergrid en Tecnolec uit : Ook dit nieuwe werk kan niet door de beugel.



Krimpkousen te groot en niet genoeg gekrompen art.5 AREI en ook methodes met de voeten getreden

art. 159 AREI



foto EVER

Deze splinternieuwe aftakking naar woningen aan de Daalbroekstraat te Rekem werd door Infracx hersteld nadat Morsum Magnificat ze in de kijker plaatste en het Parket van Tongeren daarover een melding kreeg.

De kerstverlichting die de bewoners, zonder artikel 192 van het AREI te respecteren, hebben aangebracht, is niet verwijderd.

Er werd een tweede aftakking met connectoren gerealiseerd. Van die aftakking voldoen de blauw, grijs, bruin en zwart geïsoleerde geleiders niet aan de voorschriften van artikel 159 van het AREI : " .. de elektrische bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanrakingen moet door de isolatie verzekerd worden indien de geleiders van de luchtlijnen ten minste van het type CIFVB of VIFB zijn of indien ze een voorgebundelde leiding vormen.. ". De weliswaar geïsoleerde geleiders zijn niet van dat type. Ook artikel 154 is hier van toepassing

De aftakking bevindt zich ook niet binnen de afmetingen zoals voorzien in artikel 164 van het AREI..

Het geheel voldoet evenmin aan de regels van goed vakmanschap -bevestiging-.

Erik Verbeek ©

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

**Jaarabonnement** : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeek - Postbus 57 3620 Lanaken 0473 76 25 73