

IMEWO, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

De heer Rik Crivits
BVBA CRIVITS & PERSYN
Advocatenkantoor
Komvest 48
8000 BRUGGE

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk.	datum
contactpersoon	4395/A302	VF21/PG - A.144/92	7 maart 2000
Patrick Ghysels		telefoon	fax
		09/235.96.19	09/235.96.40

**Brand en elektrocutie d.d. 16.05.1992 te Sijsele, Spermalleweg 15
t/Van Rie en cons. Wittevrongel**

Geachte heer

Bijgevoegd de bemerkingen van het expertisebureau B.E.M., handelend voor onze verzekeraars en voor ons, op het voorverslag van de gerechtsdeskundige, ir. R. Derycke.

Hierna onze bemerkingen.

Op de tweede vergadering van 07 december 1999 was de verzekering van Electrabel vertegenwoordigd door ir. Joris Slaats en niet Claes. Wij verzoeken de heer gerechtsdeskundige dit aan te passen.

Op p. 14 onder punt 9 verduidelijken wij dat o.i. de enige reden van de kortstondige spanningsval - de getuige Nenegeer vertolkt dit als volgt : "de elektriciteit uitviel en terug kwam" - is dat de draden bij het afbreken elkaar raakten (kortsluiting) en het is dan ook zo dat de spanningsval, gezien vanuit de aanvoerende richting vanuit de cabine, groter is naarmate het kortsluitpunt dichterbij is (de spanningsval is recht evenredig met de afstand en een hoge kortsluitstroom geeft een grote spanningsval en de verlichting bij de buur kan dan ook zeer kortstondig bijna tot nul herleid geweest zijn).

Pagina 15 onderaan

Wij bevestigen dat de basis van de breuk van de leidingen geen kortsluiting is want mocht een kortsluiting in de kabel vóór de teller aan de basis liggen dan is het quasi zeker dat twee zekeringen in de cabine zouden gesmolten zijn waar dit in casu beperkt gebleven is tot 1 zekering. De derde zekering smelt dan niet door gezien er geen stroomvloed meer is.

Pagina 17

De uitgang met Spermalleweg in de cabine is en was afgezekerd met 125 A wat trouwens door elk bestaand en in het dossier voorhanden zijnde document bevestigd wordt.

J...

