



ons kenmerk
SB30038/N/mr

datum
18 februari 2003

blad
2 van 2

Energieleaan 1 2990 Brecht

Aan de heer ANSOMS Jos
Molenbosweg 33

2990 WUUSTWEZEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
Contactpersoon Romain Lemmens romain.lemmens@electrabelnetmanagement.be		SB30038/N/mr	18 februari 2003
		Telefoon 03-330.02.00	Fax 03-313.70.79

Controle en saneren blanke LS netten

Beste Jos

Zoals afgesproken schets ik u in het kort de acties en planning in verband met in hoofdzaak genoemd onderwerp

- Onderhoud BFE en de distributienetbeheerders met de Ministeries Van Economische Zaken en Teverkstelling en Arbeid.
Volgende punten gelden voor gans Vlaanderen.
 - Systematische controle in 2003 van alle blanke LS netten en de aansluitingen. Indien er gekende gebreken zijn aan andere aansluitingen zullen deze eveneens hersteld worden.
 - Ernstige risico situaties zullen heel vlug hersteld worden
 - Een eerste rapportering van de uitgevoerde controles en herstellingen van 2002 is gebeurd in Januari
- De vijf markante inbreuken
 - Kapotte isolatoren
 - Kapotte steunen
 - Fouten eindsluiting aansluiting
 - Gevaren ter hoogte van de gevel, muurdoorvoer, isolatie
 - Blanke geleiders binnen de minimumafstand

3. Wuustwezel

- De aansluiting van de werfkast Brekelen 14 werd op 14/01/2003 weggenomen en vervangen door een ondergronds aansluiting
- Het koperen net zijstraat Brekelen werd op 11/02/2003 vervangen door een geïsoleerde bundel
- De systematische controle van het blank net in Wuustwezel is gepland voor 11/02/2003 tot 21/02/2003
- De herstellingen van de vastgestelde risico situaties zullen starten op 21/02/2003, uiteraard dienen deze werken spanningloos uitgevoerd te worden en de klanten vooraf verwittigd te worden.

Ik hoop u hoop u hiermee voldoende informatie te hebben verschaft.

Vriendelijke Groeten

Romain Lemmens
Hoofd Infrastructuur

sc 27 Fe. 2003



Electrabel Distributie Vlaanderen verzorgt de dienstverlening in opdracht van uw intercommunale