

Melding n°: 2K2 366 Datum: 14.07.02 Intercommunale: IVERLEK
Luchtnet: Laagspanningaansluiting naar privaat woning
Adres : Geetsvondelstraat 22 Tremelo
Gemeld aan : Bewoner van het pand en Luc De Bruycker

foto Morsum Magnificat



Gevaar voor brand door kortsluiting in toevoerleiding stroomleverancier



foto / comp 1 EVER 14/07/2002



foto EVER 14/07/2002

Wet op de Elektriciteitsvoorziening -18 maart 1928 -
BS 2524 24 april 1925 -
Hoofdstuk VI - art.13

A.R.E.I.

Algemeen Reglement op de Electriche Installaties.

Foto 1.

Stroomdragende leiding loopt op slechts 370 mm boven het maaiveld, dit is in overtreding met art.164-01.b van het A.R.E.I.

Foto 2.

Toevoerkabel tussen net van stroomleverancier en meetgroep is beschadigd, aan de inwerking van de atmosfeer te zien, bestaat deze beschadiging reeds vele jaren en niettegenstaande de toevoerkabels tussen

het <blanke> net langs de Geetsvondelstraat door "bundel" werden vervangen heeft de stroomleverancier deze gevaarlijke toestand niet hersteld. Een dergelijke beschadiging levert een gevaar op voor overspanning, kortsluiting, brand, etc... De veiligheid van personen en goederen is hier wel degelijk en het gedrang en een brand door kortsluiting in de toevoerleiding is meer dan denkbeeldig.

Overtreding op art.154-01 <aard van de geleiders> en art.166-02 <Aansluiting van abonnees>en art.198-3-4 <mechanische en elektrodynamosche invloeden tegen kortsluiting>art.34-a<Omhulsels - doertreffendheid> art.35 <Bescherming door isolatie....isolerende stof blijvend bevestigd>. Deze lijst met inbreuken is niet limitatief.