

Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO

Datum: 18 augustus 2014
 Adres : Schrieksebaan 162 3120 Tremelo
 Burgemeester : Paul Dams
 DNB : Inter-Energa Trichterheideweg 8 3500 Hasselt
 Werkmaatschappij : Infracx Trichterheideweg 8 3500 Hasselt
 Parket : Procureur des Konings E.Smoldersplein 5 3000 Leuven
 Staatssecretaris Energie : Catherine Fonck



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat




! Deze overspanning werd eerder reeds bij het reinigen van de rioolmond beschadigd. Ook de gevel van de woning scheurde. Toch wordt de aftakking niet in conformiteit gebracht met de wet.



foto EVER

-De overspanning over de straat tussen de paal -bovengronds net- en de woning is uitgevoerd in BAXB kabel van 16mm² aluminium -of 10mm² koperen- geleider. De doorhang -pijl- van die kabel is bepaald en bepaalt ook de trekkracht die op de verankeringen wordt uitgeoefend. Bij een aftakking BAXB van 30m lang moet de pijl -f- 0,66m. zijn en wordt er bij een temperatuur van 20° een trekkracht van 63kg. op de verankeringen uitgevoerd, bij -6° is dat 98kg. Hier is er nog een heform die de sollicitaties op de gevel fors verhoogt met minstens factor 2. De weerstand van -degelijkmetselwerk, 15 kg cm², is hier wellicht onvoldoende om de sollicitaties veilig op te vangen.



Voorstelling van de "doorhang / pijl" van de kabel waarbij de trekkracht wordt bepaald.

Opmerking.
 Behalve het elektrische gevaar, is deze aftakking ook mechanisch instabiel en dan kunnen er zaken gebeuren zoals op 17 augustus 2012 in Laakdal.

De eigenaars en mede-eigenaars van de openbare elektrische netten hebben uit puur geldgevoel minstens tachtig jaar de wet van 10 maart 1925 -Hoofdstuk VI art. 13-, het ARAB -11 feb. 1946- en het KB van 10 maart 1981 met de voeten getreden. In twee elektrocuties als gevolg van dergelijke niet conforme aftakkingen, is Electrabel in het ongelijk gesteld. Burgemeesters verzoeken burgers om verdachte personen te melden, maar een situatie zoals op de foto is te zien, is zondermeer CRIMINEEL dat is op 17 augustus 2012 met de onthoofding van Walter De Hondt te Laakdal bewezen. Een melding aan de Procureur des Konings is meer dan gepast. Iedere burger moet diens elektrische aansluiting bekijken en indien gevaarlijk, eveneens aan de Procureur des Konings melden.

VERBEECK Erik ©
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

KB 10.03.1925
 Hoofdstuk VI art. 13

KB 10.03.1981
 AREI art. 155.04

KB 10.03.1981
 AREI art. 164.01

KB 10.03.1981
 AREI art.209

KB 10.03.1981
 AREI art.218

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief

