

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brand Er is een kleine elektrische brand geweest op 26.03.2007. Het doorsmelten van de aansluiting van de flexibele draad aan de verlichtingsbalk met vaste elektrische installatie was waarschijnlijk de oorzaak. 2007	Ganse elektrische installatie nakijken en in orde brengen en keuring laten uitvoeren door EDTC.				
Beeldschermwerk Er dient onderzocht te worden of de beeldschermen op de burelen goed geplaatst zijn (lichtinval, ...). 2000	De ED-PBW (arbeidsgeneesheer) kan hierover gecontacteerd worden. Er werd reeds overgegaan op het gebruik van TFT-schermen.				

Verdieping

De eerste verdieping wordt gebruikt om muziekles te geven. Dit zijn maar kleine groepen. Dit wordt afgeraden zolang de elektrische installatie niet in orde gebracht is.