

## Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<b>Brand</b> Er is een kleine elektrische brand geweest op 26.03.2007. Het doorsmelten van de aansluiting van de flexibele draad aan de verlichtingsbalk met vaste elektrische installatie was waarschijnlijk de oorzaak. <b>2007</b>	Ganse elektrische installatie nakijken en in orde brengen en keuring laten uitvoeren door EDTC.				
<b>Beeldschermwerk</b> Er dient onderzoek te worden of de beeldschermen op de burelen goed geplaatst zijn (lichtinval, ...). <b>2000</b>	De ED-PBW (arbeidsgeneesheer) kan hierover gecontacteerd worden. Er werd reeds overgegaan op het gebruik van TFT-schermen.				

## Verdieping

De eerste verdieping wordt gebruikt om muziekles te geven. Dit zijn maar kleine groepen. Dit wordt afgeraden zolang de elektrische installatie niet in orde gebracht is.