

Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO

Datum: 27 september 2014
 Adres : Van Espenstraat 60 3120 Tremelo
 Burgemeester : Paul Dams
 DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199 9090 Melle
 Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58 3012 Leuven
 Parket : Procureur des Konings F.Smoldersplein 5 3000 Leuven
 Staatssecretaris Energie : Catherine Fonck



Recent voorbeeld te Nukerke waar Eandis DNB is - zie link onderaan - van een huis dat wegens een probleem met een dergelijke situatie volledig uitbrandde en wegens niet respecteren van artikel 125.2 verantwoordelijk is. Haar verzekeraar Ethias zal de rekening kunnen betalen, dat is uit een bijeenkomst van 19 september gebleken.

<http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1938103/2014/07/07/Villa-brandt-helemaal-uit-in-Nukerke.dhtml>

VERBEECK Erik ©
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art .13

KB 10.03.1981
AREI art. 5

KB 10.03.1981
AREI : art.218

KB 10.03.1981
AREI art.209

KB 25.03.2003
AREI art.art.1

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief