

REINIGINGSATTEST

REINIGING WARMTEBRON EN/ OF SCHOORSTEEN

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige) Naam: VERELST SVEN G.C.V. Straat + nr.: Kruisstraat, 235 Postnr. + gemeente: 3120 Tremelo Tel.: 016/52 00.72 Fax: 016/52 03.55 BTW-nummer: BE.0876.468.541 Reg.nr.: BE.876.468.541/04.25.00	Volgnummer attest: VOORNAAM EN ACHTERNAAM UITVOERDER <input type="checkbox"/> Schoorsteenveger <input checked="" type="checkbox"/> Erkend technicus: VERELST SVEN Erkenningsnummer: TV 7841 Datum van reiniging: 03/12/14 Arbeidsduur: van tot
--	--

KLANT Voor- en achternaam: J. VAN VLASSELAER Straat + nr.: Grote Bollostraat, 169 Postnr. + gemeente: 3120 Tremelo Tel.: Fax:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) 3120 Tremelo, Baalsebaan, 57
---	---

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL	
<input checked="" type="checkbox"/> Centraal: <input checked="" type="checkbox"/> type B (open) <input type="checkbox"/> type C (gesloten) (kruis aan wat van toepassing is)	
<input type="checkbox"/> Gasvormige brandstof: <input type="checkbox"/> aardgas <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> andere, namelijk <input type="checkbox"/> atmosferische gasketel <input type="checkbox"/> gasunit <input type="checkbox"/> gasketel met ventilatorbrander	
<input checked="" type="checkbox"/> Vloeibare brandstof <input type="checkbox"/> Vaste brandstof	

TOESTEL Merk: Type: Bouwjaar: Fabricatienummer: Vermogen: (kW): 30-	BRANDER (ENKEL CV) Merk: ECOFLAM Type: ECOJET 5 TLFM Bouwjaar: Fabricatienummer: 3805/41 Debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)):
---	--

REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus) (aankruisen)	
<input checked="" type="checkbox"/> Vegen van schoorsteen en het verbindingsstuk Schoorsteenonderdruk (hPa of mmHg): 0,10	<input checked="" type="checkbox"/> Nazicht van de goede werking <input type="checkbox"/> Controle van de aanslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)	
Voor CV, vloeibare brandstof: <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging van de leidingen <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging van de ketel <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging van de brander Voor vaste brandstof: <input type="checkbox"/> Reiniging inwendige delen warmtebron Nazicht algemene staat	Voor CV, gasvormige brandstof: <input type="checkbox"/> Ontstopping <input type="checkbox"/> Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Reiniging van de ventilator en de brander Voor alle toestellen: <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de rookgaszijdige dichtheid <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de verluchting van het stooklokaal Andere, namelijk

GEBREKEN EN MAATREGELEN Te vervangen wegens defect: - expansievat c.v. Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: - 2 stookketels gebreken - 1 stookketel met 2 rijk Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: - elektrische installatie ketel niet conform Andere opmerkingen: - verluchting stookplaats is niet aanwezig	
---	--

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór	03/02/16
---	----------

 (handtekening uitvoerder)	Voor kennisname (handtekening klant)
--	---

Attest uitgereikt met toepassing van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Exemplaar bestemd voor de klant