



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : EANDIS

Nr teller : 207 884

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 5720140331/09

EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT).

Plaats van het onderzoek : BAALSEBAAN 57 TREMELD

Eigenaar / Propriétaire: Van Vlassenaer Adres: Grote bollestraat 168 Tremelo

Installateur: bestaande in installatie BTW / TVA: Inspecteur: Luc Smolders

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 230V Meter / bord verbinding: 2x6 Max. beveiliging: 40A

Aardelektrode: 130,4 Ohm Isolatie: >30 Mohm Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type) and Aantal eindstroombanen (3).

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK

Aansluitingen: Raccordements: OK NOK Potentiaalvereffeningen: OK NOK

Inbreuken / Infractions: 2x hieronder (zie keerzijde / voir verso) VISUM: Datum/date:

Opmerkingen / Remarques: Aardings te verbeteren < 30 Ω - 80ghontaliter met aardje...

Table with columns for Result / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

NOTE: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de eled...