



**Erik
VERBEECK**

+ 32 (0) 473 76 25 73
erikjm.verbeeck@telenet.be
Postbus 3
3120 Tremelo

Minister van Energie
Marie-Christine MARGHEM
Wetstraat 51
1040 BRUSSEL

3120 Tremelo : 18 mei 2015
Baalsebaan 57

O Ref : J1505995
U Ref.: Ter attentie van Jan Vandenbulcke

Geachte mevrouw de minister,

Betreft: Conformiteit elektrische netten van verdelers van 10 maart 1925
KB van 24 maart 2003 toepassing artikel 271.
Mijn bericht J1503941 van 22 maart 2015
Mijn RP bericht J1503941 van 15 april 2015
Mijn AR schrijven J1504972 van 27 april 2015
Mijn bericht J1505976 van 03 mei 2015
Mijn bericht J1505985 van 11 mei 2015
Document LS1505011 Veldonkstraat 275 3120 Tremelo

Bijgevoegde "Melding" LS1505011 Veldonkstraat 275 wordt bij de besluiten gevoegd die in het kader van rechtszaak die tegen u op het getouw staat, zal worden gevoegd.

Het is u hopelijk voldoende bekend dat de DNB's de wettelijke voorschriften die onder meer mede het KB van 24 maart 2003 werden opgelegd, flagrant met de voeten worden getreden. Dergelijke gevaarlijke aftakkingen in Tremelo -en elders- betekenen een gevaar voor personen en goederen, voorbeelden lego - zie bijlage -.

Tremelo is sinds 2002 op de hoogte van de problemen, maar miskent als mede-eigenaar van de netten, evenzeer haar wettelijke verplichtingen. De burgemeester, PAUL DAMS, is eveneens Schepen van Openbare werken en draagt, net als u, een verpletterende verantwoordelijkheid die niet wordt opgenomen.

Hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.


Hoogachtend.

Erik Verbeeck

Onafhankelijk freelance onderzoeksjournalist



Niet conforme elektrische installatie aftakking naar woning TREMELO



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat

Datum: 18 mei 2015

Adres : Veldonkstraat 275, 3120 Tremelo

Burgemeester : Paul Dams

DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven

Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven

Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51
1040 Brussel

KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art .13


KB 24 maart 2003

MB 27 juli 1981
art.02

KB 10.03.1981
AREI art.164.01.b-c

KB 10 maart 1981
AREI artikel 209

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief



Deze 3-fasige aftakking hangt op 3,60m hoogte over de inrit te bengelen, dat moet ingevolge artikel 164.01.b minstens 6 meter zijn. Is zelfs langs de kant van de woning niet meer bevestigd!

De takken van de boom schuren tegen de BAXB van de aftakking. Het is wellicht die belasting die de overspanning heeft beschadigd. De boom moet gesnoeid worden, art.171.03 AREI



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107