

KB 10 maart 1981  
AREI artikel 164.0.c

KB 10.03.1981  
AREI art.248

KB 25 april 2013  
art.05

KB 24 maart 2003

KB 10.03.1925  
Hoofdstuk VI art .13


opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief

## Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO / BAAL

Datum: 05 mei 2015  
Adres : Bakelstraat,5 3128 Baal  
Burgemeester : Paul Dams  
DNB : Inter- Energa Trichterheideweg,8 3500 Hasselt  
Werkmaatschappij : INFRA X Trichterheideweg,8 3500 Hasselt  
Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven  
Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51  
1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



Bekabeling BAXB te dicht tegen gevel, kleuren en sectie voeding fout, gat in lasdoos en regels van goed vakmanschap



**VERBEECK Erik** ©  
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist  
Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573  
[erikjm.verbeeck@telenet.be](mailto:erikjm.verbeeck@telenet.be)

<sup>2</sup> Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107