

# ACTIE 2015

15 juni 2009

## Ministerie Economische Zaken :

" Voor de installaties die dateren van vóór de voorziene toepassingsdata in de KB's blijft het ARAB van toepassing. Indien dus de elektrische installatie van de heer Wittevrongel -zowel binnenshuis als buitenshuis- na het in voege treden van het AREI niet werd gewijzigd, blijft het ARAB van toepassing "

## Gemeenten en werkmaatschappijen aansprakelijk.

De wet van 10 maart 1981 -Hoofdstuk VI artikel 13- is klaar en duidelijk evenals de wet van 10 maart 1981 -AREI-. Desondanks zijn de elektrische netten en vooral de aftakkingen naar woningen levensgevaarlijk voor overspanning, kortsluiting, brand en elektrocutie en dat heeft deze redactie in 2000- 2003 met 2.500 geïllustreerde rapporten na inspecties in 110 gemeenten en steden, vastgelegd.

## Uit puur geldgewin.

Eigenaars van de netten hebben hun exploitanten, nu werkmaatschappijen genoemd, uit puur geldgewin gedurende tachtig jaar ten behoeve van de gemeentekas, maar met alle gevolgen van dien, belet om die netten conform de wettelijke voorschriften te realiseren en te onderhouden. Er blijft een gevaarlijke puinhoop over en de gemeentelijke verantwoordelijken steken hun kop in 't zand. Morsum Magnificat zal in 2013 nieuwe inspecties uitvoeren en de betrokken personen inlichten.

## Morsum Magnificat®

Erik Verbeeck - Verantwoordelijke uitgever  
Postadres : Postbus 3 3120 Tremelo  
Telefoon 0473 76 25 73

Bankrekening : BE15 0004 1193 2930  
BIC BPOTBEB1

Van MORSE-Press Vof  
3620 Lanaken

info@morsum-magnificat.be  
www.morsum-magnificat.be

Georges Wittevrongel  
Geëlektrocuteerd




Georges Wittevrongel °1943, onderpostmeester te Sijsele werd op 16 mei 1992 in diens eigen tuin geëlektrocuteerd.

Door een probleem met een niet conforme elektrische aftakking van Electrabel aan diens woning, is er in de vroege ochtend van 16 mei 1992 brand ontstaan in de woning van het gezin Wittevrongel te Sijsele.

Georges Wittevrongel liep 's morgens blootsvoets naar buiten en trapte in het dauwnatte gras op de blanke nog onder spanning staande elektrische leidingen van Electrabel en werd voor de ogen van diens zoon geëlektrocuteerd.

De weduwe en nabestaanden voerden, technisch gesteund door deze redactie, een rechtszaak die pas op 16 december 2009 voor het Hof van Beroep werd beslecht. Electrabel werd op het technische vlak, mede door toedoen van onze technische kennis en belangenloze vastberadenheid, in het ongelijk gesteld.

Ander Nieuws  
Morsum Magnificat®  
Professioneel



ISSN 1373 833X



# ACTIE 2015

Ondanks onze inspecties in 2000 - 2003 en de daaropvolgende aanpassing van de wet, de aanmaning van de FOD Economie, blijven de openbare elektrische netten en de aftakkingen naar woningen levensgevaarlijk. Morsum Magnificat zal in 2013 opnieuw de vinger aan de pols leggen.



Léo ROLAND  
Geëlectrocuteerd



Léo Roland °1958

Léo hielp zijn schoonbroer bij het verwijderen van metalen platen van de gevel en moet daarbij, onwetend, de niet conforme aftakking van Electrabel geraakt hebben. Hij werd voor de ogen van zijn 17 jarige zoon, geëlectrocuteerd. Léo laat een vriendin en twee kinderen na.

Met de laagspanningaftakking van de woning Place 8 te 7890 Meslin L'Évêque werd oor Electrabel geknoeid, er werd per vergissing een achterliggende abonnee afgeknipt en voorlopig terug aangesloten. Voorlopig werd definitief en zodoende bleef een niet conforme, gevaarlijke aftakking achter.

Léo Roland -46 j- was kok en kende niets van elektrische installaties, dat hoeft ook niet, maar omdat uitgerekend die aftakking niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, kon de elektrocutie op 9 augustus 2004 plaats vinden.

Morsum Magnificat heeft totaal belangeloos en zonder één euro te ontvangen, de technische dossiers als expert door de nabestaanden aangesteld, ter harte genomen. Ook hier werd, net als in de zaak Wittevrongel, Electrabel door de rechter in het ongelijk gesteld.

## Eigenaars openbare LS netten overtreden massaal de wet.



De elektriciteitssector en vooral Electrabel, heeft al gedurende mensenheugenis de gemeentekassen en de zakken van de politici gevuld, zo is Louis Tobback, net zoals diens voorganger Vansina, nog altijd betrokken bij Iverlek en strijkt de Leuvense demagoog en salonsocialist nog altijd vergoedingen op.

De elektriciteitsverdelers hebben hun netten op een schandelijk slechte manier opgebouwd en op een dito manier onderhouden. Dat hebben ze gedaan onder druk van de geldverslindende politici die de grove opbrengst hebben gebruikt om hun politiek blazoen op allerlei, vooral decadente wijze, op te poetsen. De grove opbrengsten van elektriciteit werden op een schandalige manier misbruikt.

Morsum Magnificat voerde na de elektrocuties van ondermeer Georges Wittevrongel, in 2000 - 2003 inspecties uit in 110 gemeenten en steden en legde de schandalige, maar levensgevaarlijke situaties met 2.500 geïllustreerde rapporten bloot.

De Staatssecretaris voor Energie, Olivier De Leuze - Groen-, maakte er werk van en vaardigde het KB van 24 maart 2003 uit. De Staatssecretaris wilde toen al meteen controles van de netten door externe keuringsorganismen laten uitvoeren, maar werd door de eigen administratie, onder leiding van Fernand Sonck en hoofdingenieur / directeur Jean Claude Mignolet, tegengewerkt. Het KB van 24 maart 2003 is wat het is en het voorziet dat, wanneer blijkt dat de DNB haar werk niet naar behoren uitvoert, die netten alsnog door erkende organismen moeten gekeurd worden.

Na de uitzending van Recht van antwoord van 1 april 2005, waarin Morsum Magnificat het opnam tegen het BFE, werd duidelijk dat Morsum Magnificat gelijk had, maar gelijk krijgen is dan weer wat anders.

In 2013 gaan we opnieuw aan de slag met nieuwe inspecties.



Walter De Hondt  
Onthoofd



Walter De Hondt °1944

werd door een te laag hangende aftakking van werkmaatschappij Infrac tussen de elektriciteitspaal en diens woning, onthoofd.

Op 16 juni 2012 beschadigt de firma APK Infra met een niet ingeplooid kraan de wegoverspanning van de laagspanningaftakking van de woning van Walter De Hondt te Laakdal.

In opdracht van Infrac wordt die beschadiging door dezelfde firma hersteld maar deze respecteert daarbij de wettelijke voorschriften niet. Bovendien is de verankering van de wegoverspanning niet uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en de hoogte van de wegoverspanning strijdig met art. 164 van het KB van 10 maart 1981.

Op 16 augustus 2012 gebeurt het, de wegoverspanning is losgekomen, hangt te laag, Walter waarschuwt aankomend verkeer en betaalt dat met zijn leven.