



**Erik  
VERBEECK**

UPP - VJV - VVOJ

+ 32 (0) 473 76 25 73  
erikjm.verbeeck@telenet.be  
Postbus 3  
3120 Tremelo

**AANGETEKEND**  
Hoge Raad voor de Justitie  
Advies- en onderzoekscommissie  
IJzerenkruisstraat 67  
1000 BRUSSEL

M Ref : J15091095 - J15091112  
U Ref.: N/2015/08/94/HN/NDB

3120 Tremelo, 22 september 2015

Geachte Voorzitter, dames, heren van de HR,  
Herlinda Nicolaes

Betreft : Dossier ALE69.99.9/14 Toepassing welzijnswet.  
ALE69.69 14-15 elektrische installaties op arbeidsplaatsen.  
Mijn schrijven d.d. 17/08/2015 met ref.: J15071079.  
Uw brief d.d. 27/08/2015 met kenmerk : N/2015/08/94/HN/NDB.  
Mijn brief d.d. 7/9/15 inzake herstelde elektrische installatie marktkramers.  
Elektrische installatie Muziekschool Werchterbaan 1, 3120 Tremelo

Voor wat betreft het voor de veiligheid in de gemeentelijke gebouwen vernietigend verslag van 64 bladzijden van 17 juni 2014, opgemaakt door de intergemeentelijke dienst Interleuven -zie mijn brief van 17 augustus 2015-, verwijs ik naar de pagina's 15 t/m 17 van dat verslag -bijlage 1-.

Die pagina's hebben betrekking op het gebouw Sport- en Jeugddienst gelegen aan de Werchterbaan 1 te 3120 Tremelo. Tijdens het bezoek door Interleuven op 4 juni 2014 in het kader van de PBW, werden diverse inbreuken vastgesteld aan de elektrische installatie.

Op pagina 17/64 lees ik volgende opmerking " .. *Er is een kleine elektrische brand geweest op 26.03.2007. Het doorsmelten van de aansluiting van de flexibele draad aan de verlichtingsbalk met vaste elektrische installatie was waarschijnlijk de oorzaak ..*", einde citaat.

Onderaan de pagina 17 geeft Interleuven volgende aanbeveling : " .. *De eerste verdieping wordt gebruikt om muzikles te geven. Dit zijn maar kleine groepen. Dit wordt afgeraden zolang de elektrische installatie niet in orde gebracht is ..*".

Aangezien de gemeente Tremelo op mijn vragen over de gang van zaken weigert te antwoorden -bijlage 2-, het Auditoraat wegens lopend strafonderzoek evenmin informatie verstrekt, richt ik mij bij deze, opnieuw tot de HR.

De informatie waarover ik beschik -maar waarover ik, omwille van de bronbescherming niet méér details kan vrijgeven-, wijst er op dat hier politieke druk wordt uitgeoefend en dat aan de opmerkingen die in het verslag voorkomen, bitter weinig wordt verholpen.

Dat niet conforme elektrische installaties primo; niet in dienst mogen -Art. 271 van het AREI, KB 10 maart 1981- en secundi; gevaarlijk zijn voor overspanning, kortsluiting, brand en elektrocutie, is een feit.

Ik verzoek de HR deze documenten bij het dossier te voegen en te onderzoeken waarom de onwettige, de facto gevaarlijke situaties niettegenstaande duidelijke aanbevelingen in stand worden gehouden.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenenis, artikel 25 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM -niet limitatief-

Met de meeste hoogachting

  
Erik Verbeeck

Als onafhankelijk freelance onderzoeksjournalist van beroep.  
Als inwoner van Tremelo.

Bijlagen :

1. Blz 15 t/m 17 verslag Interleuven.
2. Mail aan burgemeester Dams en schepen Elynn Van Uffel d.d. 19 september 2015.
3. Artikel op 21 september 2015 verschenen op website Morsum Magnificat.