



## Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO / BAAL

Datum: 29 september 2015  
Adres : Veldonkstraat 113 3120 Tremelo  
Burgemeester : Paul Dams  
DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven  
Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven  
Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51  
1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



Connector niet correct geïnstalleerd - art.5- en spanning genaakbaar -art.33 e.v.-

reproducieren zonder schriftelijke toelating van de uitgever is verboden [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be)

KB 10.03.1925  
Hoofdstuk VI art .13

KB 24 maart 2003

KB 25 april 2013  
art.05 - 33 - 34 - 35

KB 10.03.1981  
AREI art.159.01

KB 10 maart 1981  
AREI artikel 149

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief



**VERBEECK Erik** ©  
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist  
Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573  
[erikjm.verbeeck@telenet.be](mailto:erikjm.verbeeck@telenet.be)

<sup>2</sup> Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107