

ivds

Van: "De Coster, Sam" <sam.decoster@lne.vlaanderen.be>
Aan: "ever-telenet" <erikjm.verbeeck@telenet.be>
CC: "BAETEN, Jan JB" <jan.baeten@lne.vlaanderen.be>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2014 12:16
Onderwerp: RE: Wim Van Dijck
 Beste,

Zoals reeds eerder meegedeeld: Wim Van Dyck is niet erkend, en zal geverbaliseerd worden.

Het is de taak van de gebruiker om het onderhoud te laten uitvoeren door een erkende technicus, zie artikel 8,4° van het BVR van 8 december 2006.

Art 8, 4° Het centraal stooktoestel periodiek een onderhoudsbeurt laten geven in overeenstemming met de bepalingen in onderstaande tabel: [...] gasvormige brandstof >= 20 kW, twee-jaarlijks, erkend technicus gasvormige brandstof

Het toezicht op het naleven van de verplichtingen van eigenaars en gebruikers is in eerste instantie een taak voor de lokale toezichthouders.

Met vriendelijke groeten,

Sam De Coster
 Adviesverlener milieuvergunningen en erkenningen



Vlaamse Overheid
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 Afdeling Milieuvergunningen
 Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen
 Koning Albert II-laan 20 bus 8 – 1000 Brussel
 Telefoon: 02 553 03 91
<http://www.lne.be>

Van: ever-telenet [mailto:erikjm.verbeeck@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 17 juni 2014 8:07
Aan: BAETEN, Jan JB
CC: De Coster, Sam
Onderwerp: Wim Van Dijck

Hallo,

Is er ondertussen bij LNE meer bekend over de werken die Wim Van Dijck aan de CV aan de Baalsebaan 57 te 3120 Tremelo uitvoerde? Wat is het resultaat van het onderhoud bij LNE?

DRaagt het openbaar centrum –OCMW- als opdrachtgever geen enkele verantwoordelijkheid ?

Groeten

Erik Verbeeck