


Copie P. Dams  
Rendelir v D B  
02/12/02  




Energien 078 35 35 35

Intercommunale Vereniging

IVERLEK, Elektriciteitsstraat 70, 2800 Mechelen

Aan het College van Burgemeester en  
Schepenen van en te  
3120 Tremelo

uw bericht van 6 november 2002	uw kenmerk TDVHR1102/	ons kenmerk ICLAA0211/2801	datum 28 november 2002
contactpersoon Ivo Claes		telefoon 015-21 54 05	fax 015-21 54 86

**Laag hangende elektriciteitsdraden in Tremelo - Geetsvondelstraat 22**

Geacht college

Wij hebben uw vraag van 6 november in verband met de interpellatie van de heer Erik Verbeeck grondig onderzocht en kunnen u hierbij de juiste toedracht toesturen:

Op 19 juli jongstleden werd de bovengrondse aansluiting van de woning in de Geetsvondelstraat 22 afgereden, waarschijnlijk door een landbouwvoertuig.

Wij hebben hiervan melding gekregen om 14:04u. Ons interventieteam was ter plaatse rond 14:30u en heeft de aansluiting voorlopig hersteld. Tijdens deze herstelling merkte onze technicus op dat de aansluiting sterk verouderd was en best vervangen diende te worden. De klant, de heer Van Vlasselaer, werd aangeraden om eveneens zijn stijgleiding tot aan het aftakkingspunt te vernieuwen. De klant contacteerde Iverlek van zodra de nieuwe stijgleiding geplaatst werd. De nieuwe dienstleiding en aftakdoos werd door onze mensen geplaatst op 5 augustus. Daar Iverlek dient in te staan voor het onderhoud van de aftakkingen werden hiervoor geen kosten aangerekend aan de klant.

Wij hopen u hiermede van dienst geweest te zijn, en ondertekenen

Met vriendelijke groeten



Ivo Claes  
hoofd Studies  
infrastructuurgebied Mechelen

