

Onveiligheid openbare elektrische netten.

BAAL

Datum: 23 juli 2016

Adres : Schaluinstraat 22, 3128 Baal / Tremelo

Burgemeester & Openbare Werken : Paul Dams

DNB : Inter-Energa Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt

Werkmaatschappij : Infrax Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt

Parquet : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven

Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51
1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



De "elektricien" die de toevoerleiding van de verdeler heeft losgemaakt lapt het AREI -art.192-193- aan diens laars en neemt bovendien zeer grote risico's.

De oude VFGB kabel hangt nu over meters verticaal aan de verdeelkap, dat is strijdig met diverse artikels van het AREI.

Op de link onderaan is het gevolg van problemen of kortsluitingen in toevoerleidingen te zien.

Infrax.

Op 14 juli 2016 werd Infrax - Lubbeek - telefonisch geïnformeerd, maar ze zijn zo te zien niet opgetreden. Infrax ontvangt nu ook deze melding. Ook de burgemeester van Tremelo die ook schepen van openbare werken is, ontvangt deze melding.

Schepen van Openbare Werken en burgemeester van Tremelo is al sinds 2002 op de hoogte van gevaarlijke aftakkingen.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7RMvwm_Cg

VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

