

## Onveiligheid openbare elektrische netten.

### KEERBERGEN

Datum: 06 augustus 2016  
 Adres : Lozenhoekstraat 58, 3140 Keerbergen  
 Burgemeester : Dominick Vansevenant  
 DNB : IVERLEK Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele  
 Werkmaatschappij : Eandis Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
 Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven  
 Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51  
 1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



Keerbergen lapt KB van 24 maart 2003 aan haar laars



De bevestiging van de BAXB is onbestaande, trekkrachten op de klemmen / verdeelkap -art.209 AREI- kunnen voor grote problemen zorgen. Aftakkabel beschadigd.



De bevestiging van de verdeelkap is doorgeroest, bewijs dat het net zoals dat in de wet is voorzien, niet onderhouden werd.  
 Vermoedelijk was de aftakkabel -BAXB- te strak aangespannen en werd de "pijl" niet gerespecteerd waardoor de sollicitatie op de bevestiging in de gemetste muur te groot was. De vogelnest kan geen extra belasting zijn geweest.  
 Degelijk metselwerk kan 15 kg per cm<sup>2</sup> belast worden, maar hier betreft het een oudere woning.  
 De aftakking via luchtnet kan niet gerealiseerd worden omdat een bevestiging overeenkomstig artikel 164 van het AREI, niet kan. Ook de aftakkabel is in slechte staat.

#### Precedenten

Door niet conforme aftakkingen is een woning in Nukerke wegens kortsluiting in de toevoerleiding platgebrand. In Mei Bessenlaan te Rotselaar, deze rechtszaak

2014 gebeurde nagenoeg hetzelfde in de is nog aan de gang.

**VERBEECK Erik** ©  
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist  
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573  
 erikjm.verbeeck@telenet.be

<sup>2</sup> Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

