

Electroadvies



Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Toezicht & Controle
Ravensteinstraat, 36

1000

BRUSSEL

Afdeling:
Uw Ref.:
Onze Ref.: 04113903

Betekom: 24 nov 2004

Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Gemeente Keerbergen.
Gemeenteschool Kempenlaan 16 B- 3140 Keerbergen.
Verwijderen PREVENTOR Indelec.
Besmettingen onderliggende delen.

Naar aanleiding van de verwijdering van de radioactieve opvanger (de zogenaamde radioactieve bliksemafleider) PREVENTOR Indelec werden niet gemakkelijk te verwijderen besmettingen gemeten van een deeltje van de dakbedekking vlak onder de mast en een strook op het dak.

Omdat u daarvan niet onwetend zou zijn, stellen wij u hiervan in kennis en verblijven inmiddels,

Hoogachtend.

VeBo Electroadvies bvba

Erik verbeeck

Bijlagen : Onze documenten 04113901 - 04113892 - 04113902