



Maatschappelijke zetel
Keizersplein 44
9300 Aalst
+32 53 60 76 10
info@zonezuidoost.be
www.zonezuidoost.be

De heer Erik Verbeeck
p/a Nedermolenstraat 32-114
9310 Meldert

PER MAIL:

erikim.verbeeck@telenet.be

Uw brief van
7 augustus 2019
Uw kenmerk
J19081853

Contactpersoon
Doris Vindevoghel
T +32 53 60 63 41
E doris.vindevoghel@zonezuidoost.be

Datum
4 september 2019
Ons kenmerk
2019/1456-DV26

Residentie Nedermolen

Geachte heer Verbeeck,

Ik heb uw brief van 7 augustus 2019 aandachtig gelezen en inmiddels heb ik ook de tijd gehad het één en ander na te kijken.

Het gunstig brandpreventieverslag werd niet afgeleverd op basis van een keuring van het bord van de cafetaria, maar weldegelijk op basis van de keuring van het bord algemeen deel.

Bij nazicht van het volledige dossier blijkt dat het hoofdbord -ALSB- positief werd geattesteerd op datum van 5 juli 2017. U vindt het positief attest als bijlage bij deze brief.

Hieruit blijkt evenwel dat een volgend controlebezoek diende plaats te vinden vóór 05 augustus 2018. Wij vragen Nedermolen het nodige doen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
met oprechte hoogachting,

Wim Van Biesen - Kolonel
zonecommandant

Bijlage(n): - Attest Electrotest dd. 05/07/2017