



003

BESTUUR ENERGIE  
 Afdeling Gas en Elektriciteit

Aan de Heer Verpoort  
 Directeur Generaal van  
 I.V.E.G.  
 Aalwepsteenweg 260  
 2660 Hoboken

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

Betreft: Valigheid van het openbaar elektriciteitsdistributienet.

Geachte Heer Verpoort,

Recent werden talrijke klachten ingediend bij de Afdeling Gas-Elektriciteit, klachten die betrekking hebben op de kwaliteit meer bepaald van het openbaar elektriciteitsdistributienet op laagspanning en op de luchtaansluitingen van de abonnees. Een steekproefonderzoek, uitgevoerd door de ambtenaren van de Afdeling Gas-Elektriciteit van mijn Bestuur heeft toegelaten de gestortheid van bepaalde geformuleerde gebreken te versterken evenals er andere vast te stellen. Er werd onder meer vastgesteld dat op talrijke plaatsen bepaalde van deze installaties op termijn gewaar kunnen opleveren voor personen en goederen. Ik voeg hierbij als voorbeeld een CD die meerdere van dergelijke situaties weergeeft waarvoor door de betrokken netbeheerder de noodzakelijke herstellingen werden aangebracht. Zoals U kunt vaststellen betreft het in dit geval onder meer:

- beschadigde en zelfs gebroken isolatoren;
- verwijderingsafstanden van luchtdruiven ten opzichte van verkeerswegen, lampen, ... die niet zouden zijn gerespecteerd;
- luchtaansluitingen van abonnees waarvan de kwaliteit te wensen over laat.

Deze toestand is niet toelaatbaar, hetgeen de aansluiting is tot het U toemeren van deze brief.

De artikelen 270 en 271 stellen de eigenaars, de beheerders en/of de uitbaters van de elektriciteitsnetten, voor de luchtdruiven en voor de ondergrondse leidningen van de openbare elektriciteitsdistributienetten, vrij van de verplichting om de gelijktijdige gelijktijdige onderzoeken voor de ingebruikname evenals om de controlebezoeken van hun laagspanningsinstallaties te laten uitvoeren door een erkend organisme.

Ik wens u er dringend aan te herinneren dat deze vrijstelling uw Intercommunale gezinszins ontdaart om de nodige maatregelen te nemen opdat de reglementaire bepalingen te allen tijde zouden zijn gerespecteerd door middel van een betrouwbare toezicht op uw installaties gevolgd door eventuele herstellingsacties. Uw verantwoordelijkheid wordt bijgevolg in de eerste plaats aangesproken in het kader van het permanent behoud van de valigheid van de genoemde elektrische installaties.

Ook verzoek ik U zonder uitsluiting iedere maatregel te nemen teneinde het geheel van uw net te inspecteren om te gelijkaardige anomalieën op te sporen en desgevallend de conformiteit van uw elektrische installaties met de desbetreffende reglementaire voorschriften te herstellen.

Overigens zullen, teneinde te verhinderen dat dergelijke situaties zich voordoen, interne procedures moeten worden ontwikkeld om een bestendige bewaking van de kwaliteit van de genoemde netten te verzekeren.

Een intermediair verslag van de eerste onderzoeken die U op uw net heeft uitgevoerd dient mij voor 15 september 2002 te worden bezorgd. Bovendien zou ik het op prijs stellen mocht U mij op dezelfde datum de stand van uw opvattingen over de procedures die U denkt op te stellen om een betere opvolging van uw installaties te verzekeren laten geworden.

Hoogachtend

De Ingenieur-directeur

J.C. MIGNOLET