

EANDIS is alle normbesef verloren.

Knoeien onder toezicht van IMEWO en gemeente.

Betekom / Oordegem
10 augustus 2007.

Een vrachtwagen van de firma RENDAC heeft (al dan niet met open laadbak) te Oordegem een aftakking van EANDIS naar een woning aan de overkant afgerukt. Daardoor viel ruim vier vierkante meter muur door de koepel van de veranda waar de vrouw des huizes enkele minuten voordien aan het kuisen was.

Aftakkingen allemaal onwettig.

Tientallen keren is deze redactie al tussen gekomen in dossiers waar overspanningen zijn afgerukt.

Hoe is het ongodnaam mogelijk, dat de locale politie aan dergelijke wegen, zoals de Grote Steenweg te Oordegem niet nagaat of de overstekende kabels van IMEWO hoog genoeg hangen, de wet terzake is duidelijk : **minstens zeven meter !**

Gemeente verantwoordelijk

Maar wat wilt ge, de politie hangt af van de gemeente, ze gaan zeker hun burgemeester geen PV maken hé, maar als er

dan wat gebeurt zoals te Oordegem, dan worden de vrachtwagenbestuurders als boeven beschouwd terwijl de burgemeester hier een even grote boef is.

Super knoeiers.

Nadat de muur was ingestort en de stroomtoevoer onderbroken, daagden de superknoeijs van EANDIS (de exploitant van het net van IMEWO) op.

Al bricolerend realiseren ze een voorlopige aftakking, daarbij laten ze een verdeelkop op amper 1,80m boven de tuin, tegen het glas van de veranda hangen, alle normbesef ontbreekt de elektriciens van EANDIS.

Verzekeraar.

De verzekeringsagen van de KBC, wist te vertellen dat de politie had gezegd, dat een vrachtwagen maar 4,00 meter hoog mag komen ! Goed, maar de wet zegt ook dat de kabels 7m hoog moeten hangen, als de vrachtwagen dan acciden-teel 4,80m hoog komt te staan, dan zijn er, wanneer de draden op de wettelijke hoogte hangen geen potten gebroken !

Nogal wiesdes dat de politie de kant van de gemeente kiest, het zijn hun broodheren ! Ook hier het bewijs dat de politiehervorming niet werkt. Als Electrabel / Eandis in 't spel is wordt alles met de mantel der liefde gedekt !



De "Wiska" verdeelkop hangt op 1,80m boven de grond, deze voorlopige handeling is strijdig met enkele items van het AREI, o.m. art.159 ! De geleiders die uit de verdeelkop komen dienen als blank te worden beschouwd ! EANDIS zijn criminelen.