

De melding aan Minister Verwilghen vraagt toepassing KB 24 maart 2003 - art.271 A.R.E.I.

Rapport/Melding n° : EV0711195 Datum/date: 19 november 2007 Gemeld/Annoncé : Minister M.Verwilghen
Algemene Directie Energie

Net / Reseau : EANDIS

Verlichting / Eclairage : Laagspanningsaftakking verlichtingspaal - Heirstraat Haasdonk Paal 179H05

Adres/Adresse: EMG - Vlaamse Overheid - Wegen Oost Vlaanderen Tolhuiskaai,2 9000 Gent 09 223 96 84



- 1- Situatie zoals ze gevonden werd.
- 2- Elektrische aansluiting genaakbaar.
- 3- Paal nummer.

Observaties vaststellingen en opmerkingen.

- De gevaarlijke situatie werd aan Morsum Magnificat gesignaleerd en gezien de staat van oxydatie is het duidelijk, dat het omhulsel al een lange periode ontbreekt, het omhulsel ligt ook niet in de nabijheid van de paal.
- Morsum Magnificat is zich op 17 november 2007 om 18.30u ter plaatse van de situatie gaan vergewissen.
- Morsum Magnificat waarschuwde EMG nog dezelfde dag om 21:20u via 09.2239684 een nummer dat naar EMA wachtdienst was doorgeschakeld en waar men de toestand probeerde te minimaliseren.
- Om 22.30u (17/11) werd de redactie van Morsum Magnificat opgebeld 470 door een misnoegde persoon van Fabricom omdat deze binnen de drie uren en op zaterdag één en ander diende te herstellen.
- Om 23.30u heeft Morsum Magnificat zich opnieuw ter plaatse begeven en vastgesteld dat de afschermplaat door de wachtdienst van Fabricom werd geplaatst.
- We hebben onze twijfels of het geplaatste omhulsel voldoet aan art. 49.04 van het A.R.E.I.

Opmerkingen wachtdienst Fabricom (17.11.07 om 23:30u)

Er zijn honderden van dergelijke situaties, maar er is geen geld om de herstellingen uit te voeren.

Besluit Morsum Magnificat.

Het is duidelijk dat er op vele plaatsen een gevaar is voor elektrocutie en dat de Vlaamse Overheid (EMA - EMG) in gebreke blijven qua conformiteit met de regels van het A.R.E.I. - De Minister moet overeenkomstig het KB van 24 maart 2003 de keuring door een extern organisme laten uitvoeren.

Inbreuken (niet limitatief) :

- art. 34 - Omhulsels.
- art. 49.04 - A.R.E.I.
- art. 199 - Gebruik groene kleur.
- art. 5 - Penzekering.
- art. 73 - Equipotentiaal verbindingen.

19.11.2007.

Commentaar van Willy Frans (EMA Antwerpen)

- We hebben 100.000 palen.
- Wij gaan de platen er niet afnemen.
- Etc.

Lijst inbreuken niet limitatief.

Liste de non conformités non limitative.

Erik Verbeëck