



VERBETERD SYSTEEM
« MELSENS »

Wetenschappelijke controle
Onderhoud - Herstel
Uitbreiding en Verbetering

ONTWERPEN
EN KOSTENBEREKENING
KOSTELOOS EN OP VERZOEK

1180 Brussel, de 16 april 1975

ONZE REF.: 6055/313/75/COV

UW REF.:

BIJLAGE:

Geachte Heren,

Betreft : Kerk van H. Romuldus te Zonderheigen, gemeente Baarle-Hertog

Bijgevolg aan Uw aanvraag en het bezoek ter plaats van Dh. VAN DROOGENBROECK, is er vastgesteld geweest dat de bestaande installatie niet volledige is en dat zij niet beantwoordt aan de norm NBN 579. !

Inderdaad, er zijn maar twee afleidingen voor het gehele gebouw en deze zijn uitgevoerd in kabel in plaats van volle draad.

De aardingen hebben een weerstand van 18 en 22 ohm, wat veel te hoog is.

Geen enkel metalische delen van het dak alsook deze van het kruis zijn aan de aarde niet geplaatst.

De herstelling en de uitbreiding van deze bestaande installatie gelijkvorming aan de voorschriften van de norm NBN 579 zou meer kostbaar zijn dan het plaatsen van een nieuwe radioactieve bliksemafleidersinstallatie die het gans de kerk zal beschermen tegen blikseminslag.

't Is voor reden dat wij U, hieronder, onze voordeligste prijs laten geworden voor het leveren en plaatsen van een radioactieve bliksemafleidersinstallatie RADAC, gemonteerd met bron 85-Krypton, die een Beta uitzender is. !

Wij geven U prijs met BETA uitzenders, aangezien dat de specialisten van het kerndomein in twijfel zetten de werkdadigheid van een ALPHA bron geplaatst op een bliksemafleider, want een simpele film regenwater houdt de nuttige stralen tegen hetgeen praktisch alle ionisatievermogen vernietigt van deze bron. Een BETA straling is daarentegen meer doordringend en gaat gemakkelijk door de film water. Eindelijk de aanwezigheid van een ALPHA bron brengt geen te verwaarlozen risico's van besmetting mee, die het geval niet is voor de bliksemafleider gemonteerd met een bron Kr-85. Inderdaad de gebruikte KRYPTON is gerangschikt in zwakke radioactiviteit en biedt een heel grote chemicaliën werkeloosheid aan die alle risico van besmetting uitsluit en werkelijk geen toezicht van

Tel. (02) 44.14.37 • P.C.R. 000-0192601-56 • H.R.B. 33.561 • B.T.W. 406.292.814 • Generale Bankmaatschappij 210-0125537-71
Kredietbank - Agentsch. Vorst 436-3103441-82

Bliksemafleiders JEAN VAN DROOGENBROECK

” L'AIGRETTE ”

p. v. b. a.

Huis gesticht in 1892

JOS. BENSSTRAAT 177 — 1180 BRUSSEL



RADIO-ACTIEF SYSTEEM

Leverancier van het Ministerie van
Spoorwegen, van Post en Telegra-
fie, Genie en Zeewezen, Bruggen
en Wegen, Grote Gemeentebestu-
ren van het land.

Aan de Heren Burgemeester en Schepenen

Gemeentehuis van Baarle-Hertog

2338 BAARLE-HERTOG