

Siège social : avenue du Roi 137 / B-1190 Bruxelles
Tél. : +32(0)2 536.82.20 - Fax : +32(0)2 539.12.59 - E-Mail : av.controlatom@aib-vincotte.be

L'Aigrette NV

Ruisbroeksteenweg 107

1600

ST PIETERS LEEUW

Dossier : 70384/502/1022168

Expert : M. DE SPIEGELEER

Rapport : 10010761/b/MDS/am Date : 15.04.2003

CONTROLE DE L'ENLEVEMENT D'UN PARATONNERRE RADIOACTIF.

Lieu de l'enlèvement.

Kwadensteenweg 71 à Sint Truiden.

Caractéristiques du paratonnerre.

Nature de la source : Ra 226

Activité : ± 37 MBq

Firme ayant effectué le travail d'enlèvement : L'Aigrette.

Contrôle des radiations :

Pas de contamination mesurée sur l'emballage primaire.

Aspect du dispositif de captage : en ordre

Débit de dose (mesures effectuées avec Babyline) :

Colis primaire (fût métallique 28 l)

- au contact : 6 µGy/h

- à 1 m : < 1 µGy/h

Conclusions :

Le paratonnerre a été emballé conformément aux recommandations de l'ONDRAF.
Il peut être évacué comme déchet radioactif.

Dr ir K. Persyn
Directeur

Ing. M. De Spiegeleer
Expert agréé

Dag niet. Weggenomen.